

Potència i producció elèctrica als principals rius lleidatans, 1964

Riu	Central	Potència kW	Producció kW × h	Hores d'utilització
<i>Noguera Pallaresa</i>	Camarasa	56.000	222.491.000	3.973
	Talarn	30.000	149.556.000	4.985
	Gabet	23.000	128.795.000	5.599
	Terradets	32.500	80.703.000	2.483
	Esterri	17.760	41.628.000	2.343
	Sosis	3.000	16.531.000	5.510
	Torrassa	4.400	14.021.000	3.186
	Unarre	8.000	11.423.000	1.427
	Sort	200	1.006.140	5.030
	Llavorsí	74	219.400	2.964
	Montoliu Molins	51	112.957	2.214
	Baro	12	43.740	3.645
	Isil	10	9.900	990
	Isil	10	9.900	990
<i>Noguera Ribagorçana</i>	Pont Montanyana	30.400	158.692.500	3.542
	Canelles	107.000	68.136.000	636
	Pont de Suert	15.400	56.399.000	3.662
	Vilaller	4.200	14.391.400	3.426
	Torrefarrera	315	951.020	3.019
	Almenar	72	0	0
<i>Noguera de Tor</i>	Caldes	34.000	93.632.000	2.753
	Llesp	12.500	46.518.500	3.721
	Boí	16.000	45.507.900	2.844
<i>Segre</i>	Seròs	36.000	205.277.000	5.702
	Oliana	22.400	142.055.800	6.341
	Térmens	12.000	66.635.700	5.552
	San Lorenzo	8.000	55.958.000	6.994
	Balaguer	7.440	50.474.000	6.784
	Lérida	12.000	40.222.900	3.351
	Ponts	1.440	4.205.981	2.920
	Pont de Bar	720	3.582.810	4.976
	Molino	50	218.399	4.367
	Cabiscol	140	167.500	1.196
	Molino	80	122.750	1.534
	Pedro Besora	38	93.380	2.457
	Alas	24	22.048	918
	Del Molino	7	3.003	429
	Montsonís	45	0	0

Font: Ministerio de Obras Públicas (1965), *Estadística sobre embalses y producción de energía hidroeléctrica en 1964 y años anteriores*, p. 225 Madrid: MOP.